

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

MEMORÁNDUM INTERNO N° 57/ 2022

DE : DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN Sr. : JORGE MUÑOZ ALBORTA	FECHA: 27 de abril de 2022
A : JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Sr. : CARLOS YUENG ASPETI	REF: Gestionar compra de materiales para emergencia sanitaria, Liceo Bicentenario Diego Portales Palazuelos.

- 1) Junto con saludar, solicito a Ud. Gestionar compra de materiales para la emergencia sanitaria, solicitada por el establecimiento educacional. El detalle es el siguiente:

Convenio:	FAEP 2020
Componente:	MANTENCIÓN, CONSERVACION, MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA
Iniciativa:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE JARDINES INFANTILES; SALAS CUNA V.T.F.; ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DE LA COMUNA DE CALAMA
Proveedor:	FERRETERIA CALAMA
Factura o Boleta H	
Monto:	871,350
Nº Oficio:	119
Establecimiento:	"Diego Portales" (Bicentenario)
Observaciones:	Aprobado por el Director de Gestión y Planificación, cabe destacar, que es una emergencia sanitaria por lo que se debe ejecutar a la brevedad.

- 2) Sin otro particular y para su gestión.

Saludos cordiales.


Ernesto Luttino Rojas
Jefe Departamento de Planificación


Jorge Muñoz Alborta
Director de Gestión y Planificación


Humberto Arraya Quiroz
Director Ejecutivo

HAQ/JMA/ELR/dm@
Distribución:
La indicada



LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES PALAZUELOS"
MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
VALDIVIA N° 1203 – TELEFONO 522482262 CALAMA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCION GESTION Y PLANIFICACION

26 ABR. 2022

HORA: 11:24

ORD. : N° 119/

ANT. : No Hay.

MAT. : Solicitud de Emergencia Sanitaria.

CALAMA, Abril 26 del 2022.-

DE : SEÑORA MARIA VERONICA CASTILLO VARGAS
DIRECTORA (I) LICEO "BICENTENARIO DIEGO PORTALES PALAZUELOS"

A : SEÑOR CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN COMDES – CALAMA

CC.: SEÑORA ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES COMDES - CALAMA

Saludo a usted, al tiempo de enviar adjunto Solicitud de Emergencia Sanitaria

Lo anterior, según lo solicitado, para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, se despide atentamente,



MARIA VERONICA CASTILLO VARGAS
Directora (I)


MVCV/ cceb
DISTRIBUCIÓN

- 1.- Interesado.
- 2.- Archivo.
- 3.- Correlativo





LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES PALAZUELOS"
MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
VALDIVIA N° 1203 – TELEFONO 522482262 CALAMA



HORA: 11:24

ORD. : N° 119 /

ANT. : No Hay.

MAT. : Solicitud de Emergencia Sanitaria.

CALAMA, Abril 26 del 2022.-

DE : SEÑORA MARIA VERONICA CASTILLO VARGAS
DIRECTORA (I) LICEO "BICENTENARIO DIEGO PORTALES PALAZUELOS"

A : SEÑOR CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN COMDES – CALAMA

CC.: SEÑORA ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES COMDES - CALAMA

Saludo a usted, al tiempo de enviar adjunto Solicitud de Emergencia Sanitaria

Lo anterior, según lo solicitado, para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, se despide atentamente,



MARIA VERONICA CASTILLO VARGAS
Directora (I)

MVCV/ cccb
DISTRIBUCIÓN
1.- Interesado.
2.- Archivo.
3.- Correlativo

4 de 1
27.04.22





SOLICITUD DE EMERGENCIA SANITARIA

Al tiempo de saludar, y en virtud de la emergencia sanitaria que sufrió el establecimiento, informo lo siguiente:

- El día viernes 22 del presente la empresa "Gasfitería Durán" realizó una inspección e identificó los puntos donde se producían las filtraciones que generaban la baja de presión en el suministro de agua. Este servicio tuvo un costo de \$100.000 que será pagado con recursos de mantenimiento del establecimiento.
- Durante los días viernes y sábado la cuadrilla de Comdes procedió a instalar un nuevo estanque de agua de 5.400 litros y kit de instalación, en reemplazo del anterior que presentaba filtraciones, el que quedó operativo y mejoró la presión de la red.
- Además, procedieron a revisar y dejar en funcionamiento las bombas de agua que alimentan la red, quedando momentáneamente funcionando en modo manual hasta que se hagan las reparaciones definitivas, para que funcionen en modo automático.

Asimismo, y a partir del problema que generó la emergencia sanitaria, se procedió a identificar el número de sanitarios que deben cambiarse, contabilizándose un total de 30 tazas en baños de enseñanza Básica y Media, más una taza del baño de minusválido con sus respectivos estanques y kit de instalación (total 31 tazas). En consecuencia, solicito a COMDES que estos arreglos se realicen con carácter de urgente, de forma progresiva y a partir de las 15:00 horas, por cuanto desde ese horario los estudiantes terminan su jornada de clases.

Además, informo que la cuadrilla inspeccionó el estado de los sanitarios, comprometiéndose a reparar y realizar los cambios de llaves de lavamanos y flexibles en baños, en tanto que en la cocina se procederá con la instalación de tubos led para la iluminación de la dependencia. Esto último también será con cargo a recursos de mantenimiento del establecimiento.

Atentamente

María Verónica Castillo Vargas
Directora (I)
Liceo Bicentenario Diego Portales

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION



MEMORÁNDUM INTERNO N° 106/ 2022

DE : JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Sr. : Ernesto Luttino Rojas

FECHA: 28 de Abril de 2022

DE : JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Sr. : Carlos Yueng Aspeti

REF: Informe N°2 Emergencia
Diego Portales

1. Junto con saludar, adjunto envío a usted, informe N° 02 de ITO de este departamento, correspondiente a emergencia en Liceo Bicentenario Diego Portales.
2. Sin otro particular, atentamente.



Ernesto Luttino Rojas
JEFE DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN

ELR/cmy
Distribución:

Juntos por Calama

Calama, 27 de abril de 2022.

INFORME N° 04.22-02

DE: ITO Planificación.
Paul Aramayo Bautista

A: Jefe Departamento de Planificación, COMDES.
Ernesto Luttino R.


REF: Emergencia Colegio Bicentenario Diego Portales.

Con fecha 27 de abril de 2022, en virtud de solicitud de emergencia suscitada en la Escuela Bicentenario Diego Portales; me permito indicar lo siguiente;

Existe una baja de presión, producto de posibles fugas, tanto en el estanque como en la red de distribución de agua. Dichas filtraciones producen una caída de presión importante que afecta el funcionamiento de los sistemas de flexómetro que se utilizan en inodoros y lavamanos en el colegio.

Por lo anterior se hace necesario realizar las siguientes acciones;

- Realizar una inspección con un especialista para detectar las filtraciones y revisar estado de sala de bombas
- La instalación de un estanque de agua provisorio de 5.4 m3 que pueda sostener el sistema actual, instalado al sistema de bomba.
- La reposición de 31 inodoros del tipo "estanque", esto para disminuir la solicitud de presión de agua potable, ya que los existentes tienen un sistema tipo fluxómetro que hacen que la solicitud de presión se mucho mayor.



Paul Aramayo Bautista
C. Civil / ITO-COMDES

Adjuntos;
ELR/paab-
cc.: Archivo.