



CORPORACION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO SOCIAL CALAMA  
CESFAM ALEMANIA  
Fono: 552-656000



MEMO N° 764

CALAMA, 07 de Octubre 2021

DE: SRTA. NATALY CONTRERAS CORTES  
DIRECTORA (P) DEL CESFAM ALEMANIA

A: SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

Junto con saludar por medio del presente me dirijo a usted, para solicitar requerimiento de arreglos eléctricos en las dependencias de Cecosf Oasis.

Lo que fue evaluado anteriormente por equipo de mantención de Comdes, quien realizó un análisis encontrando lo que a continuación se detalla.

1. Existe sobre carga de consumo, en enchufes de circuito
2. Se debe realizar cambios de tubo Led en equipos de iluminación

solicitud fue conversada con asesor técnico Alejandra Bautista.

para su conocimiento y fines pertinentes  
saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD  
A: *Nataly*

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | SU CONOCIMIENTO           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | GESTIONAR LO SOLICITADO   |
| <input type="checkbox"/>            | FINES PERTINENTES         |
| <input type="checkbox"/>            | APORTAR ANTECEDENTES      |
| <input type="checkbox"/>            | ANALIZAR Y EMITIR OPINION |
| <input type="checkbox"/>            | ARCHIVO                   |
| <input type="checkbox"/>            | CONVERSAR CON EL SUSCRITO |

*[Signature]*

08 OCT. 2021



*Nataly*  
NATALY CONTRERAS CORTES  
DIRECTORA (P)  
CESFAM ALEMANIA

CORPORACION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
DEPARTAMENTO SALUD

07 OCT. 2021

REG. N°: *254*  
HOR:

NCC//cdt  
CC c Archivo