

MEMO N° 220

CALAMA, 24 de Junio del 2022

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**

**At : ENCARGADA DE ADQUISICIONES
SRTA. MARCELA VARAS LEON**

1. Junto con saludar, solicito favor a usted, la reparación del tablero eléctrico debido a incendio que se generó el día de hoy, para lo cual se debe cambiar el contactor trifásico y cables de 1,5 mm a 2,5 mm.
2. Se adjunta cotización.
3. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente.


**DIRECTORA TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA**

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Isabel*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Isabel
30 JUN. 2022

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

30 JUN. 2022

REG. N°: *2761*
HORA: