

MEMO. N° 350.-  
CALAMA, 06 de septiembre del 2023.-

**DE :** DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO  
**A :** DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA  
MT. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente, solicito respetuosamente Ud. Aprobar la siguiente cotización adjunta de Rveec que con **urgencia** se tuvo que recurrir a la reparación del tablero eléctrico del laboratorio debido a un amago de incendio en la sala de procesos de laboratorio clínico provocando un daño irreparable en el tablero y afectando a la continuidad del área mencionada.
2. Se adjuntan imágenes del acontecimiento
3. Agradeciendo su gestión, sin otro particular.

12 SEP 2023

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD  
A: *Isabel Huanchicay Ochoa*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

  
DIRECTORA TEC. LAB. CLINICO  
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

CORPORACION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
DEPARTAMENTO SALUD

11 SET. 2023

REG. N°: 3791  
HORA: