

**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL**

MEMORÁNDUM INTERNO SUBVENCIONES N°108/2022


De: Coordinadora Comunal SEP. Sra. Pamela Encalada Peredo.	Fecha:	24 de Junio de 2022
A: Director Ejecutivo Sr. Humberto Arraya Quiroz At: Jefe de Unidad de Gestión y Planificación Sr. Jorge Muñoz Alborta. Jefe de Administración Sr. Carlos Yueng Aspeti. Encargada de Adquisiciones SEP. Srta. Judith Morales González.	Ref.:	Solicita Adquisición que indica. (Unidad SEP).

- 1.- Junto con saludar y mediante el presente, se solicita a usted autorizar la adquisición de 01 Equipo de Aire acondicionado, el cual será utilizado en Unidad SEP.
- 2.- Lo anterior, de acuerdo a Informe Técnico emitido por personal autorizado, quien indica que el actual equipo, presenta problemas en el ventilador del evaporador, el cual no se encuentra en el Mercado, ya que corresponde a un modelo antiguo que usa gas refrigerante R22 y que está fuera de norma.
- 3.- Se informa para su conocimiento y fines pertinentes (Se adjunta informe técnico y cotización correspondiente, por valor de \$ 940.100).




4.-Se solicita que dicha adquisición sea gestionada con el 10% de recursos Unidad Central SEP.

Sin otro particular, saluda atentamente,



Catalina Escalada Peredo
Coordinadora Comunal SEP



Jorge Muñoz Alborta
Dirección de Gestión y Planificación Económica



Humberto Arraya Quiroz
Director Ejecutivo de COMDES

HAQ / JMA / PEP / ecj.-
Distribución:
- La indicada
- Archivo SEP



INFORME TÉCNICO



De acuerdo con visita técnica se chequea equipo de aire acondicionado Split muro capacidad 24.000 btu Marca Clark ubicado en Oficina Administrativa SEP, encontrándose este equipo con problemas en el ventilador del evaporador.

Este repuesto no se encuentra disponible en el mercado ya que corresponde a un modelo antiguo que usa gas refrigerante R22 y que está fuera de norma.

Se recomienda realizar cambio de equipo aire acondicionado ya que estos nuevos modelos están certificados con gas refrigerante ecológico R410A.

CALAMA 22/06/2022

Edgard Rivas Arellano
Supervisor Técnico

Rivas Climatización y Electricidad Ltda.

Dirección: Piedras Grandes 2052, Calama

Fono: 55-2826913 Cel: 9-99640092